



## STAVEBNÍ KONSTRUKCE

- › betonový základ v rovinnosti  $\pm 3$  mm (rozměry viz výkres)
- › výkop pro přívodní potrubí o rozměrech min (hl x š) 800 x 300 mm
- › připravit písek pro zásyp do výšky cca 200 mm
- › prostup do objektu cca 350x350 mm pro potrubí a kabely



Minimální odstupy:

- delší strana nasávací 500 mm,
- delší strana vyfukovací 2000 mm,
- kratší strana u prostupu 800 mm,
- kratší strana u výparníku 500 mm

		PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBOU POZEMNÍ STAVBY, ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY, PRŮKAZY ENB, ZNALECKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ HRADSKÁ 79, 344 01 DOMAŽLICE   TEL.: 379 724 590   E-MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ   WWW.AWPROJEKT.CZ					
MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD: DOMAŽLICE	KRAJ: PLZEŇSKÝ	DATUM: 01/2022	ZAK. ČÍSLO: 57/2019	MĚŘÍTKO: schéma	STUPEŇ PD: DSP	FORMÁT: A4	ČÍSLO PARÉ:
AKCE: <b>ČERCHOV</b> k.ú. PEC - p.č. st.490, 1592/3 k.ú. DOLNÍ FOLMAVA - p.č.st. 237 STAVEBNÍ ÚPRAVY VOJENSKÉ UBYKACE NA HORSKOU CHATU							AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA: MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ-MÍRU 1, 34401 DOMAŽLICE							
NÁZEV PŘÍLOHY: <b>VYTÁPĚNÍ - stavební připravenost pro TČ</b>							
VYPRACOVAL: ING. PAVEL KOVAŘÍK, MSc.		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZBYNĚK WOLF			ČÍSLO AUTORIZACE: 0201261	OZN. PŘÍLOHY: VYT 06	