

## Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem: „Stavební úpravy vojenské ubikace na horskou chatu“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### Úplné znění dotazu ze dne 12.04.2024:

Prosím o vysvětlení položky poř. č. 193 - "otopná tělesa článková":

- v popisu položky je požadován základní nátěr a ve PD je uvedeno "antracit". V nátěrech položka nátěru radiátorů také není.
- nesouhlasí výměra (ve VV je 39,294 ks článků a v PD je daleko více)
- vzhledem k tomu, že tento typ (uvedeno ve výkresech ) se již nevyrábí, uveďte vzor tělesa (vizuální a kvalitativní), který se má ocenit.

### Odpověď:

- nátěr radiátorů v barvě antracit
- počet článků dle rozepsaného výpočtu položky „Otopné těleso litinové článkové 500/220 mm 0,255 m<sup>2</sup>/kus ; antracit“
- ocenění dle plného popisu položky č. 193 s kódem 735111350 (*účastník je oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, resp. rovnocenné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům, tj. zadavatel v tomto případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení*)

Výkaz výměr:	(0,5*1,26)*6;K calor 500/220x1260 - 21čl.	3,78
	(0,5*1,14)*4;K calor 500/220x1140 - 19čl.	2,28
	(0,5*1,020)*1;K calor 500/220x1020 - 17čl.	0,51
	(0,5*0,540)*1;K calor 500/220x540 - 9čl.	0,27
	(0,5*1,8)*2;K calor 500/220x1800 - 30čl.	1,8
	(0,5*1,38)*2;K calor 500/220x1380 - 23čl.	1,38

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na **24.04.2024 do 09:00 h** a nově stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na **26.04.2024 do 09:00 h**.

Domažlice 15.04.2024

Bc. Stanislav Antoň  
starosta