

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem: „Stavební úpravy vojenské ubikace na horskou chatu“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 17.04.2024:

Žádám Vás o

1. uvedení důvodu, proč je vzduchotechnické potrubí požadováno ve výkazu výměr v provedení z nerez plechu (viz položky 299, 300 a 301 u objektu 011), když v projektové dokumentaci tento požadavek není,
2. ve výkazu výměr v objektu 02: Etapa č. 2 je k ocenění uveden oddíl 751: Vzduchotechnika - opět s nerezovým potrubím o průměru 400 mm a dodávkou a montáží vzduchotechnické jednotky. Ve výkresech nic není. Prosím o vysvětlení.

Odpověď:

Bod 1. naceňte dle výkazu výměr – položky nerez.

Bod 2 – naceňte dle výkazu výměr, jedná se o odvětrání prostoru restaurace v přízemí – opatření v rámci snížení spotřeby energie na základě energetického posudku.

Domažlice 18.04.2024

Bc. Stanislav Antoš
starosta