

### **Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace**

**k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Pořízení LED světelné tabule do sportovní haly ve Fügnerově ulici v Domažlicích“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.**

#### **Úplné znění dotazu ze dne 23.04.2024:**

1. Servisní přístup – Ve specifikaci je uveden přední servis.

Pokud bude konstrukce ukotvena do nosných sloupů a obrazovka umístěna na přední hranu sloupů je možné zvolit zadní servis? Zajistí se tím větší mechanická odolnost obrazovky a sloupy nebudou bránit v pohledu z boku.

2. V případě použití ovládacího dotykového notebooku s operačním systémem Windows 11, je nutné dodání také aplikace pro Android?

3. Musí být součástí cenové nabídky také silová a datová kabeláž?

4. Pomocná výsledková tabule bude sloužit výhradně k zobrazení časomíry? Je možné použít numerickou časomíru bez možnosti promítání obrazu? Výhodou tohoto řešení je možnost ovládání bez použití PC např. pro školní účely.

5. Rozměr obrazovky je cca 4x3m, což odpovídá již dnes nepoužívanému formátu 4:3. Je možné poměr stran upravit blíže k dnes používanému formátu 16:9 se splněním podmínek min. rozlišení 1024x800 pix ?

#### **Odpověď:**

1. Konstrukce může být umístěna na přední stranu nosných dřevěných sloupů. Zadní servis obrazovky je v tomto případě možný.

2. V případě použití dotykového notebooku s operačním systémem Windows 11 není nutný podporovaný formát systému Android.

3. Veškeré rozvody nutné k propojení jednotlivých zařízení musí být součástí cenové nabídky.

4. Ano stačí. Pomocná tabule slouží pro potřeby rozhodčího, který stojí zády k velké výsledkové tabuli při sledování zápasu/hry.

5. Ano lze upravit poměr stran obrazovky na formát 16:9 a tím i tedy min rozlišení na 1024x800 pix.

Domažlice 25.04.2024

Ing. Martin Janovec  
vedoucí odboru správy majetku