


ULOŽENÍ KABELU – VOLNÝ TERÉN RÝHA 350/700mm



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TNC
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.3
ZÁKLADNÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000–5–51 ED.3 : AB8, VENKOVNÍ

ING. ANTONÍN SPEIERL
Žižkova 522, 34401 Domažlice
tel.603218475 e-mail: speierl@centrum.cz

| | | | | | |
|---|--|------------|-----------|---------------|-----------|
| VED. PROJEKTANT | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | | |
| | Ing. Rojt | | | | |
| | | | | | |
| KRAJ | Plzeňský | MÍSTO | Domažlice | FORMÁT | |
| OBJEDNATEL | Město Domažlice, náměstí Míru 1, 34401 Domažlice | | | DATUM | VIII/2023 |
| OSVĚTLENÍ ULICE PIVOVARSKÁ DOMAŽLICE | | | | ÚČEL | DŮR |
| | | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | |
| | | | | MĚŘÍTKO | - |
| | | | | | |
| VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULOŽENÍ KABELU - ŘEZ "B" | | | | . | E4.8.23.4 |