

# Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice

www.chvak.cz



Město Domažlice  
Náměstí Míru 1  
344 20 Domažlice

Váš dopis značky/ze dne  
Žádost e-mail 16. 04. 2024

Naše značka  
230424

Vyřizuje/linka  
Ing. Pauerová /37

E-mail  
pauerova@chvak.cz

Domažlice dne  
23. 04. 2024

Věc: Vyjádření k PD – Demolice RD č. p. 99 a novostavba DZR v Benešově ul.  
Místo stavby – par. č. st. 875, k. ú. Domažlice

Po projednání předložené PD Vám sdělujeme, že souhlasíme s provedením demolice za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Stávající objekt č. p. 99 je připojen přípojkami na stávající veřejný vodovodní a kanalizační řad.
- Stávající přípojky nebudou sloužit k napojení plánované novostavby DZR.
- Před zahájením demolice je nutné provést odpojení objektu od sítí. Vlastní odpojení provede naše firma, jako provozovatel zařízení a to na základě objednávky investora stavby.
- Vodovodní přípojka bude uzavřena na vodovodním řadu a vodoměr protokolárně odebrán.
- Kanalizační přípojka bude zaslepena na odbočce na kanalizačním řadu.
- Vlastní napojení novostavby DZR na stávající vodovodní a kanalizační řad bude provádět naše firma, jako provozovatel zařízení a to na základě objednávky investora stavby. Nebo bude akci provádět odborně způsobilá firma na provádění VH staveb. V takovém případě bude napojení vodovodní a kanalizační přípojky na zařízení v naší správě předáno, před zahrnutím, zástupci naší firmy. Z této přejímky bude učiněn písemný záznam, který bude předložen při uvedení stavby do provozu.
- Osazení a zaplombování vodoměru provedou pracovníci naší firmy. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě, která bude osazena cca 1 m za hranicí pozemku st. par. č. 875.
- Na pozemku investora bude osazena revizní kanalizační šachta.
- Souběh a křížení vodovodní a kanalizační přípojky s ostatními podzemními zařízeními musí odpovídat normě technického uspořádání sítí ČSN 73 6005.
- Po dokončení stavby přípojek provede stavebník s naší společností uzavření smlouvy na dodávku pitné (stavební) vody a odvádění odpadních vod. Bez tohoto dokladu nebude ze strany naší a.s. vydán souhlas k užívání stavby.

S pozdravem

Vlastimil Hejhal  
výrobně – technický náměstek

**CHODSKÉ  
VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.**  
Bezděkovské předměstí čp. 388

344 78 Domažlice

TELEFON  
379 792 311

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
KB Domažlice 7802-321

IČO 49788761  
DIČ 118-49788761

e-mail:  
[chvak@chvak.cz](mailto:chvak@chvak.cz)