




MonoSpace 700 R8.0.00 C-CA4-E

POKUD JE OSTENI VEDLE DVERI MENSI NEZ 5 mm, NENI NUTNO HO PRIPRAVOVAT.
DVERNI OTVOR MUZE BYT O TUTO HODNOTU VETSI A JEHO DOKRYTI BUDE PROVEDENO
AZ PO MONTAZI DVERI PRI ZACISTOVANI DVERNIHO OTVORU - ZAJISTI STAVBA.




MONTAZNI OKA (ZAJISTUJE STAVBA)
R9 - NOSNOST
R10 - NOSNOST


NENI URCEN PRO VYROBU
POUZE JAKO ROZMEROVA CHARAKTERISTIKA
ZA UNOSNOST MONTAZNICH OK/HAKU
ZODPOVIDA STAVBA

MONTAZNI OKA/HAKY S VYZNACENOU MAX.NOSNOSTI
SPOLU S PISEMNYM OSVEDCENIM O JEJICH UNOSNOSTI
A VE SHODE S MISTNIMI PREDPISY
ZAJISTI STAVBA


MUZE NASTAT SITUACE, KDY BUDOU VSECHNA
OKA ZATIZENA SOUCASNE.



MAXIMALNI REAKCE NA DNO PROHLUBNE				
CISLA VYTAHU: 10020				
Zatizeni	Hodnota (kN)	Hodnota (kN)	Hodnota (kN)	Hodnota (kN)
RP1	71	-	-	-
RP2	117	-	-	-
RP3	84	-	-	-
RP4	35	-	-	-
RP5	35	-	-	-
RP6	-	-	-	-
Pozn.:				
Reakce RP1...RP6 nepusobi na dno prohlubne soucasne.				
HLAVNI TECHNICKA SPECIFIKACE				
VYTAHU: 10020				
Bezpecnostni predpis	EN81-20			
Typ vytahu KONE	PW17/10-19			
Trida vytahu	Osobni			
Nosnost	1275 kg			
Pocet osob	17			
Rychlost	1 m/s			
Pocet stanic/nastupist	4/4			
Zdvih	10450 mm			
KONE		Nazev projektu		
KONE a.s. Evropská 423/178 160 00 Praha 6 - Vokovice		DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM		
		Adresa umístění vytahu		
		Benešova 99, 344 01 Domažlice 1 - Týnské Předměstí		
		Nazev vykresu		
		VYKRES PRO DODAVATELE STAVBY		
		Cislo vytahu		
		T-0007357287		
Cislo zakazky	C. vykr.	T-0007357287-010-B-1-1		Zmena
T-0007357287	Uziv. c.	-		Strana
				1 (5)



REZ A-A
HMOZDINA
Meritko 1:65




REZ B-B
HMOZDINA
Meritko 1:65

PODLAŽI ČÍSLO:	PODLAŽI OZNACENÍ VSTUP		HR	LR	FFL - ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY	PODLAŽI VÝSKA
	Strana A	Strana C				
4	4	--	2080	1350	11700	3250
3	3	--	2080	1350	8450	3750
2	2	--	2080	1350	4700	3450
1	1	--	2080	1350	1250	





* = HLAVNÍ STANICE


VÝSKA HORNÍHO PREJEZDU	3220
VÝSKA ZDVIHU	10450
VÝSKA PROHLUBNE	1250
VÝSKA SACHTY	14920
SÍRKA SACHTY	2060
HLOUBKA SACHTY	2460






MAXIMÁLNÍ SILY V MÍSTECH KOTVENÍ VODITEK		
ČÍSLO VÝTAHU:		T-0007357287
	Zatížení	Hodnota (kN)
	P top	-7.14
	S top	-6.28
	T top	-5.87
	P top-1	4.2
	S top-1	4.83
	T top-1	4.37
	P rest	2.93
	S rest	1.93
	T rest	3.42


REAKCE NA STĚNY SACHTY V MÍSTĚ KOTVENÍ VODITEK			
ČISLA VÝTAHU:		T-0007357287	
JMENOVITÁ NOSNOST:		1275 kg	
			
		Nosnost	Hodnota (kN)
Strana kabiny	Mimo horní	Max Fx car	2.681
		Max Fy car	2.358
	Nahore Horní-1 Horní-2	Tx	3.596
		Ty	0.183
		Max Fx car	2.681
		Max Fy car	2.358
Vytahový stroj strana	Mimo horní	Max Fx car	2.681
		Max Fy car	2.358
	Nahore Horní-1 Horní-2	Tx	1.919
		Ty	2.168
		Max Fx car	2.681
		Max Fy car	2.358


 KONE a.s. Evropská 423/178 160 00 Praha 6 - Vokovice		Název projektu	
		DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM	
		Adresa umístění výtahu	
		Benešova 99, 344 01 Domažlice 1 – Týnské Předměstí	
		Název výkresu	
Číslo zakázky T-0007357287		VÝKRES PRO DODAVATELE STAVBY	
		Číslo výtahu	
		T-0007357287	
C. výkr.		T-0007357287-010-B-2-1	Změna
Uživ. c.		-	Strana
			2 (5)





 <p>KONE a.s. Evropská 423/178 160 00 Praha 6 - Vokovice</p>		Nazev projektu DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM	
		Adresa umístění vytahu Benešova 99, 344 01 Domažlice 1 – Týnské Předměstí	
		Nazev vykresu VYKRES PRO DODAVATELE STAVBY	
		Číslo vytahu T-0007357287	
Číslo zakázky T-0007357287	C. vykr. T-0007357287-010-B-3-1	Zmena –	Strana 3 (5)
	Uziv. c. –		





 KONE a.s. Evropská 423/178 160 00 Praha 6 - Vokovice	Název projektu DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM		
	Adresa umístění výtahu Benešova 99, 344 01 Domažlice 1 – Týnské Předměstí		
	Název výkresu VÝKRES PRO DODAVATELE STAVBY		
	Číslo výtahu T-0007357287		
Číslo zakázky T-0007357287	C. výkr. Uživ. c.	T-0007357287-010-B-3-2 -	Změna -
		Strana 4 (5)	




<div></div> <div>KONE a.s. Evropská 423/178 160 00 Praha 6 - Vokovice</div>		Nazev projektu			
		DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM			
		Adresa umístění výtahu			
		Benešova 99, 344 01 Domažlice 1 – Týnské Předměstí			
		Nazev výkresu			
		VÝKRES PRO DODAVATELE STAVBY			
		Číslo výtahu			
Císlo zakázky		C. výkr.	T-0007357287-010-B-3-3	Zmena	Strana
T-0007357287		Uziv. c.	—	—	5 (5)




HLAVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE				
VÝTAHU:		10020		
Bezpečnostní předpis		EN81-20		
Typ výtahu KONE		PW17/10-19		
Trída výtahu		Osobní		
Nosnost		1275 kg		
Počet osob		17		
Rychlost		1 m/s		
Počet stanic/nastupist		4/4		
Zdvih		10450 mm		
 <p>KONE a.s. Evropská 423/178 160 00 Praha 6 - Vokovice</p>		<p>Název projektu</p> <p>DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM</p>		
		<p>Adresa umístění výtahu</p> <p>Benešova 99, 344 01 Domažlice 1 – Týnské Předměstí</p>		
		<p>Název výkresu</p> <p>VÝKRES PRO MONTÁŽ VÝTAHU</p>		
		<p>Číslo výtahu</p> <p>T-0007357287</p>		
		<p>Číslo zakázky</p> <p>T-0007357287</p>		
Č. vykr.	T-0007357287-010-I-1-1	Změna	Strana	
Uziv. c.	—	—	1 (5)	




REZ A-A





REZ B-B




REZ A-A
Meritko 1:55




 KONE a.s. Evropská 423/178 160 00 Praha 6 - Vokovice		Název projektu DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM	
		Adresa umístění výtahu Benešova 99, 344 01 Domažlice 1 – Týnské Předměstí	
		Název výkresu VÝKRES PRO MONTÁŽ VÝTAHU	
		Číslo výtahu T-0007357287	
Číslo zakázky T-0007357287	C. výkr. Uživ. c.	T-0007357287-010-I-1-2	Změna -
			Strana 2 (5)







ROZMERENI PRED ZACATKEM MONTAZE, DRAT
Meritko 1:30




ROZMERENI PRED ZACATKEM MONTAZE, LASER
Meritko 1:30





ROZMERENI PRED ZACATKEM MONTAZE, VODITKA
Meritko 1:30



KONE KONE a.s. Evropská 423/178 160 00 Praha 6 - Vokovice		Název projektu DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM	
		Adresa umístění výtahu Benešova 99, 344 01 Domažlice 1 – Týnské Předměstí	
Císlo zakázky T-0007357287		Název výkresu VÝKRES PRO MONTÁŽ VÝTAHU	
		Císlo výtahu T-0007357287	
C. výkr. Uživ. c.	T-0007357287-010-l-2-1	Změna -	Strana 3 (5)



	HA	HH+HA
Podlaži: 1, Strana A	50	2050
Podlaži: 2-3, Strana A	50	2050
Podlaži: 4, Strana A	50	2050




NASTUPISTE	PRIVOLAVAC	SIGNALIZACE
HORNI (Podlaži: Podlaži: 4 Strana A)		
STREDNI (Podlaži: Podlaži: 2-3 Strana A)		
HLAVNI STANICE (Podlaži: Podlaži: 1 Strana A)		


SIGNALIZACE V NASTUPISTI

 KONE a.s. Evropská 423/178 160 00 Praha 6 - Vokovice		Název projektu DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM	
		Adresa umístění výtahu Benešova 99, 344 01 Domažlice 1 – Týnské Předměstí	
		Název výkresu VÝKRES PRO MONTÁŽ VÝTAHU	
		Číslo výtahu T-0007357287	
Číslo zakázky T-0007357287	Č. výkr. Uživ. c.	T-0007357287-010-I-3-1 -	Změna - Strana 4 (5)

T82-1/B – OSA VODITKA PROTIVAHY: 0 mm svetla vyska k podlaze prohlubne
T89/B – OSA VODITKA KLECE: 0 mm svetla vyska k podlaze prohlubne



REZ A-A
HMOZDINA
VODITKA ROZMISTENI
Meritko 1:65



REZ B-B
HMOZDINA
VODITKA ROZMISTENI
Meritko 1:65

T89/B – OSA VODITKA KLECE: 0 mm svetla vyska k podlaze prohlubne

KONE

KONE a.s.
Evropská 423/178
160 00 Praha 6 - Vokovice

Název projektu

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Adresa umístění výtahu

Benešova 99, 344 01 Domažlice 1 – Týnské Předměstí

Název výkresu

VÝKRES PRO MONTÁŽ VÝTAHU

Číslo výtahu

T-0007357287

Číslo zakázky

T-0007357287

C. výkr.





T-0007357287-010-I-4-1

Změna

-


Strana

5 (5)



PREJEZD KABINY	: 90 mm
STLACENÍ NARAZNÍKU KABINY	: 72 mm
CELKEM	: 162 mm
NADSKOCENÍ KABINY	: 35 mm
PREJEZD VYVAZOVACÍHO ZÁVAŽÍ	: 100 mm
STLACENÍ NARAZNÍKU VYVAZOVACÍHO ZÁVAŽÍ	: 72 mm
CELKEM	: 207 mm

HLAVNÍ LEGISLATIVNÍ PŘEDPIS:			OSTATNÍ LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY:		
EN81-20:2020			EN81-21:2022 EN81-70:2021+A1:2022 EN81-73:2020		
Odchytky:			Odchytky:		
Postup pro ES posouzení shody			CAP2 EU-typové prezkoušeny výtah		
VELIKOST HORNÍHO PREJEZDU & PROHLUBNĚ					
re : PODLE NORMY					
ODSTAVEC EN81-20		SKUTEČNÝ		MINIMUM EN81-21	
Horní přejezd	1.	5.2.5.6.2	238	100	
	2.	5.2.5.7.2 (c1)	312	300	
	3.	5.2.5.7.2 (a)	839	500	
	4.	5.2.5.7.2 (b)	1015	100	
	5.	5.2.5.6.2	128	100	
	6.	5.2.5.7.1	Bezpečnostní prostor 0.7x0.5x1.0m		
	7.				
ODSTAVEC EN81-20		SKUTEČNÝ		MINIMUM EN81-20	
Sádketní prohlubně	8.	5.2.5.8.1	Bezpečnostní prostor 0.7x1.0x0.5m		
	9.	5.2.5.8.2 (a)	542	500	
	10.	5.2.5.8.2 (a)	653	500	
	11.	5.2.5.8.2 (a1)	298	100	
	12.	5.2.5.8.2 (a2)	685	100	
<div><div>KONE</div><div>KONE a.s. Evropská 423/178 160 00 Praha 6 - Vokovice</div></div>		Název projektu			
		DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM			
		Adresa umístění výtahu			
		Benešova 99, 344 01 Domažlice 1 – Týnské Předměstí			
		Název vykresu			
		VYKRES PRO POSOUZENÍ SHODY			
		Číslo výtahu			
		T-0007357287			
Číslo zakázky	C. vykr.	T-0007357287-010-A-1-1		Změna	Strana
T-0007357287	Uživ. c.	—		—	1 (2)



KONE

KONE a.s.
Evropská 423/178
160 00 Praha 6 - Vokovice

Název projektu

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Adresa umístění výtahu

Benešova 99, 344 01 Domažlice 1 – Týnské Předměstí

Název výkresu

VYKRES PRO POSOUZENÍ SHODY

Číslo výtahu

T-0007357287

Číslo zakázky

T-0007357287

C. výkr.

T-0007357287-010-A-1-2

Uživ. c.

-

Změna

-

Strana

2 (2)