



LEGENDA:

- vodič CYKY-J 4x35-50
- vodič CXKH-V-J 4x10 P60-R
- vodič CYKY-J 2-5x1.5
- vodič CYKY-J 3x2.5
- vodič CYKY-J 5x2.5
- vodič KOAX ; UTP ; JY-(st)Y 2x2x0.8, Loxone Tree
- hlavní kabelová trasa

Elektroměrový rozvaděč:  
• 3x elektroměrové desky  
• bude osazen 1x [3x100A] a 1x [3x125A] (R-VYT A RH) a 1x [3x32A] (RPO)

CXKH-V-J 4x10 P60-R

CYKY-J 4x35 + HDO vedeno do TM rozvaděč R-VYT

CYKY-J 4x50 do TM rozvaděč RH

Vedeno po celé délce v chrániče 3x DN 100 (celkem 3 chráničky pro každý přívod)

± 0,000 = 217,00 m.n.m Bpv

NAVRHL: Ondřej Tejnský

ZAKÁZKA:

Novostavba objektu DZR v ulici Benešova v Domažlicích

NAZEV VÝKRESU:

Situace -  
Silnoproudá, slaboproudá instalace a FVE

SCHVÁLIL:

Karel Sommer

OBJEDNATEL:

Město Domažlice

náměstí Míru 1

344 20 Domažlice

DRUH DOKUMENTACE: DPS

MEPRO s.r.o.  
architektonický atelier  
náměstí Předměstí 912/6  
162 00 Praha 6 - Střešovice

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO:

DATUM: červen 2024

MĚŘÍTKO: 1:200

FORMÁT: A2

REVIZE Č.: D.1.4.4.04

ČÍSLO PARÉ: