



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV		
ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
1.01	Zádvěří	12,65
1.02	Vstupní hala	38,80
1.03	Chodba	15,63
1.04	Kancelář/Recepce	30,01
1.05	Ordinace	21,76
1.06	Kancelář správce	26,55
1.07	Sklad	6,80
1.08	Sklad	4,91
1.09	Úklid	4,73
1.10	Předsíňka	3,80
1.11	WC	2,20
1.12	Dvorek	68,33
1.13	Schodiště	35,68
1.14	Chodba	76,70
1.15	Koupelna	6,67
1.16	Pokoj	14,15
1.17	Sesterna	13,06
1.18	Pokoj	14,16
1.19	Koupelna	6,13
1.20	Koupelna	6,06
1.21	Pokoj	21,10
1.22	Koupelna	6,13
1.23	Čistící místnost	6,19
1.24	Pokoj	21,10
1.25	Koupelna	6,13
1.26	Sklad	6,13
1.27	Pokoj	21,10
1.28	Místnost pro zemělě	17,59
1.29	Sklad správce	37,68
1.30	Výtah	5,33
		557,26 m²

EPS	
EPS	ÚSTŘEDNA EPS
OPPO	OBSLUŽNÝ PANEL POŽÁRNÍ OCHRANY
ZDP	ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU
ABF	EXTERNÍ OVLÁDACÍ PANEL
KL	KLÍČOVÝ TREZOR
OPR	OPRICKO-KOUŘOVÝ HLÁŠIČ
TL	TLAČÍTKOVÝ HLÁŠIČ
MAJ	MAJÁK
SR	SŘEŇA
ML	MULTISENzorový HLÁŠIČ
VO	VO MODUL

Kabel J-VIS(1) 1x2x0,8 rudá (stíněný) - kruhová linka hlášení
CKXH-V (U) P60-P 2x1,5
Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PHB0-R B2ca sídla

± 0,000 = 217,00 m.n.m Bvp

NAVRHL: Josef Zušek

ZAKÁZKA:

Rozšíření objektu Domova se zvláštním režimem

SCHVÁLIL: Karel Sommer
OBJEDNATEL: Město Domažlice
národní Míru 1
344 20 Domažlice

NÁZEV VÝKRESU:

ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
PŮDORYS 1.NP

DRUH DOKUMENTACE: DPS

ČÍSLO PARÉ:

MEPRO s.r.o.
architektonický atelier
národní Před batelami 912/6
162 00 Praha 6 - Středočovice

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO:

19 - 11/19

DATUM:

ČERVEN 2024

MĚŘÍTKO:

1:100

FORMÁT:

297x940

REVIZE Č.:

D.1.4.5.04