

2.1a (kanceláře, ordinace)

potrubní ohříváč
Pel=1,2kW/230V/50Hz

2.1 (kanceláře, ordinace)

rekuperační jednotka
Qvp/Qvo=+255/-255m³/h
Pel=170W/230V/50Hz
Pel (předehřev)=1,3kW
m=25kg
podstropní provedení

PROSTUP VZT 600x300mm
SH+250mm

KRYCÍ MŘÍŽKA-PLETIVO
SH+300mm
(+6440m³/h)

PROSTUP VZT 1100x415
SH+50mm NAD DVEŘMI

KRYCÍ MŘÍŽKA-PLETIVO

PROSTUP VZT 500x300

PROSTUP VZT 500x200
SH+300mm NAD PODESTOU

KRYCÍ MŘÍŽKA-PLETIVO
SH+300mm

5.1 místnost pZ

rekuperační jednotka
Qvp/Qvo=+300/-300m³/h
Pel=170W/230V/50Hz
Pel (předehřev)=1,3kW
m=25kg
podstropní provedení

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	POVRCH	OZN. PODLAHY	SKLADBA	STROP	OZN. PODLAHY	STĚNY	OBRAD	POZNÁMKY
1.01	Šatna	12,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	B3	S01	Akustický minerální پوشيد	C03	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	keram. sokl v 10cm
1.02	Výšerní hala	38,80	PRÍRODNÍ LINOLEUM	A1	S06	Akustický minerální پوشيد	C03	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	výšerný sokl do v. 7cm
1.03	Chodba	15,57	PRÍRODNÍ LINOLEUM	A1	S06	Sádrová omítka	C03	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	výšerný sokl do v. 7cm
1.04	Kancelář/Recepce	30,00	PRÍRODNÍ LINOLEUM	A1	S06	SKD پوشيد + maba	C01	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	výšerný sokl do v. 7cm
1.05	Kancelář správa	21,78	PRÍRODNÍ LINOLEUM	A1	S06	SKD پوشيد + maba	C01	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	výšerný sokl do v. 7cm
1.06	Ordinace	26,55	PRÍRODNÍ LINOLEUM	A1	S06	SKD پوشيد + maba	C01	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	výšerný sokl do v. 7cm
1.07	Technická místnost	6,73	PRÍRODNÍ LINOLEUM	A1	S08	Sádrová omítka + maba	C02	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	výšerný sokl do v. 7cm
1.08	Šatna	4,88	PRÍRODNÍ LINOLEUM	A1	S06	Sádrová omítka + maba	C02	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	výšerný sokl do v. 7cm
1.09	Šatna	4,72	KERAMICKÁ DLAŽBA	B1	S09	Sádrová omítka + maba	C02	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	v. obkladu 2,00m
1.10	Předsíňka	3,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	B1	S07	SKD پوشيد + maba	C02	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	v. obkladu 2,00m
1.11	WC	1,98	KERAMICKÁ DLAŽBA	B1	S07	SKD پوشيد + maba	C02	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	v. obkladu 2,00m
1.12	Dvůrek	72,70	BETONOVÁ DLAŽBA	B6	S10	-	-	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	-
1.13	Schodiště	35,79	KERAMICKÁ DLAŽBA	A1: B2, B3	S01/S06/S11	Akustický minerální پوشيد	C03	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	výšerný sokl do v. 7cm
1.14	Chodba	76,91	PRÍRODNÍ LINOLEUM	A2	S01	Akustický minerální پوشيد	C03	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	omývatelná barva do výšky architekta
1.15	Koupelna	6,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	B1	S02	SKD پوشيد + maba	C02	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	výšerný sokl do v. 7cm
1.16	Pokoj	14,01	PRÍRODNÍ LINOLEUM	A2	S01	SKD پوشيد + maba	C01	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	výšerný sokl do v. 7cm

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	POVRCH	OZN. PODLAHY	SKLADBA	STROP	OZN. PODLAHY	STĚNY	OBRAD	POZNÁMKY
1.17	Připrava	12,81	PRÍRODNÍ LINOLEUM	A2	S01	SKD پوشيد + maba	C01	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	v. obkladu 2,00m za umyvadlem, výšerný sokl do v. 7cm
1.18	Pokoj	14,16	PRÍRODNÍ LINOLEUM	A2	S01	SKD پوشيد + maba	C01	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	výšerný sokl do v. 7cm
1.19	Koupelna	6,12	KERAMICKÁ DLAŽBA	B1	S02	SKD پوشيد + maba	C02	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	v. obkladu 2,00m
1.20	Koupelna	6,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	B1	S02	SKD پوشيد + maba	C02	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	v. obkladu 2,00m
1.21	Pokoj	21,10	PRÍRODNÍ LINOLEUM	A2	S01	SKD پوشيد + maba	C01	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	výšerný sokl do v. 7cm
1.22	Koupelna	6,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	B1	S02	SKD پوشيد + maba	C02	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	v. obkladu 2,00m
1.23	Čistič mrazení	6,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	B1	S02	SKD پوشيد + maba	C02	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	v. obkladu 2,00m
1.24	Pokoj	21,12	PRÍRODNÍ LINOLEUM	A2	S01	SKD پوشيد + maba	C01	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	výšerný sokl do v. 7cm
1.25	Koupelna	6,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	B1	S02	SKD پوشيد + maba	C02	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	v. obkladu 2,00m
1.26	Šatna	6,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	B3	S04	Sádrová omítka + maba	C01	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	keram. sokl v 10cm
1.27	Pokoj	21,11	PRÍRODNÍ LINOLEUM	A2	S01	SKD پوشيد + maba	C01	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	výšerný sokl do v. 7cm
1.28	Místnost pro zemi	17,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	B1	S02	SKD پوشيد + maba	C02	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	v. obkladu 2,00m
1.29	Šatna správa	36,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	B3	S02	Sádrová omítka + maba	C02	Sádrová omítka	<Hedefirovan>	v. obkladu 2,00m za umyvadlem
5.30	Výšerní	5,33	-	-	-	<Hedefirovan>	-	-	<Hedefirovan>	-

LEGENDA VZT

- POTRUBÍ VZT HRANATE
- POTRUBÍ VZT KRUHOVÉ - SAFE
- HLUKOVÉ IZOLOVANÉ HADICE
- CU POTRUBÍ ROZVOD CHLADU-KAPALINA/PLYN
- TALÍROVÝ VENTIL
- ANEMOSTAT PŘÍVOD/OVOD
- VÝVŠKA / KRYCÍ MŘÍŽKA-PLETIVO
- REGULAČNÍ KLAPKA-RUČNÍ
- POŽÁRNÍ KLAPKA-SERVOPOHON
- STĚNOVÁ/DVEŘNÍ MŘÍŽKA (SMU/DM-DODÁVKA STAVEB)
- TLMÍČ HLUKU HRANATÝ
- TLMÍČ HLUKU KRUHOVÝ
- POTRUBNÍ VENTILATOR RADIAČNÍ
- POTRUBNÍ VENTILATOR AKUÁLNÍ
- NÁSTĚNNÝ VENTILATOR
- POTRUBNÍ OHŘÍVAČ ELEKTRICKÝ
- FILTRACNÍ KAZETA
- CHLADIČ JEDNOTKA VNITŘNÍ-NÁSTĚNNÁ
- CHLADIČ JEDNOTKA VNITŘNÍ-KAZETOVÁ
- CHLADIČ JEDNOTKA VENKOVNÍ
- TEPELNÁ IZOLACE - minerální vlna tl.40mm s Al fólií
- TEPELNÁ IZOLACE - minerální vlna tl.60mm s oplechováním
- POŽÁRNÍ IZOLACE - minerální vlna tl.40mm s Al fólií
- POŽÁRNÍ ÚSEKY
- PROSTUPY

Č. REVIZE	DATA	POPS			
± 0,000 = 438,45 m n.m bpn					
NAVRHL:	Ing. Věra Hlaváčková	ZAKÁZKA:	Novostavba objektu DZR v ulici Benešova v Domažlicích	MEPROJ s.r.o. architektonický atelier	ČÍSLO PÁNE:
SCHVÁLIL:	Ing. arch. Martin Bláha	NAZEV VÝKRESU:	VZDUCHOTECHNIKA 03 - PUDOVY A INP	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	19-11/19
OBJEDNATEL:	Město Domažlice			DATA:	červen 2024
OBJEDNATEL:	Město Domažlice			MEPROJ:	1:500 FORMÁT: DINA4
OBJEDNATEL:	Město Domažlice			REVISOR:	Č. 30