

± 0,000 = 217,00 m.n.m Bpv



NAVRHL:	Ondřej Tejnský	ZAKÁZKA: Novostavba objektu DZR v ulici Benešova v Domažlicích NÁZEV VÝKRESU: Schéma rozvaděče R-Gastro - Silnoproudá, slaboproudá instalace a FVE	MEPRO s.r.o. architektonický ateliér náměstí Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6 - Střešovice		ČÍSLO PARÉ:
SCHVÁLIL:	Karel Sommer		ARCHIVAČNÍ ČÍSLO: -		
OBJEDNATEL:	Město Domažlice náměstí Míru 1 344 20 Domažlice		DATUM: červen 2024		
DRUH DOKUMENTACE:	DPS		MĚŘÍTKO:	-	FORMÁT: A4, A3

ROZVADĚČ R-Gastro 72M EI-30 DP1, SS200

POD OMÍTKU 642x572x155mm

PŘÍVOD: ZDOLA

VÝVODY: NAHORU

KRYTÍ: IP30

PŘÍPOJNICE: PEN, N+PE

ELEKTRICKÁ SÍŤ :
3PEN AC 400V 50Hz/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41



