

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Skrétova 15, Plzeň, 301 00, webové stránky: www.khsplzen.cz, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID: samai8a

V Domažlicích dne 21. 05. 2024  
Č. j.: KHSPL/13763/24/2024  
Sp. zn.: S – KHSPL/13763/2024  
Vyřizuje: Ing. Bajgarová  
Tel.: 731 099 751

MEPRO s.r.o.

Náměstí Před bateriemi 912/6

162 00 Praha 6

**Věc: závazné stanovisko k projektové dokumentaci na odstranění stavby „Novostavba objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova v Domažlicích – SO 03 odstranění stávajícího RD v ulici Benešova 99“, v k. ú. Domažlice, investor: Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice, IČ: 00253316**

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen „KHS“) a současně jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost a přiložené podklady pro vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci na odstranění stavby, doručenou dne 20. 05. 2024, podanou společností MEPRO s.r.o., zplnomocněnou k zastupování investora.

Po zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zejména zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů, vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto závazné stanovisko:

s odstraněním stavby „Novostavba objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova v Domažlicích – SO 03 odstranění stávajícího RD v ulici Benešova 99“, na parc. č. st. 875, v k. ú. Domažlice, investor: Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice, IČ: 00253316,

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

- 1) stavebník zajistí, aby odstranění nebezpečného odpadu s obsahem azbestu bylo provedeno stavebním podnikatelem, tj. odbornou firmou způsobilou provádět práce bezpečně v kontrolovaném pásmu, a to pod dozorem osoby, která má živnostenské oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu, ve smyslu stavebního zákona;
- 2) nejméně 30 dní před započítím manipulace s materiálem s obsahem azbestu podá stavební podnikatel provádějící tyto práce „Hlášení prací s azbestem“ v souladu s § 41 zákona č. 258/2000 Sb., na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, které bude provedeno dle § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb.;
- 3) při likvidaci nebezpečného odpadu s obsahem azbestu budou voleny technologické postupy, jimiž je možné předejít uvolňování azbestu do ovzduší;

- 4) odpad s obsahem azbestu musí být sbírán a odstraňován z pracoviště v souladu s § 21 odst. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

#### Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace, zpracovaná společností MEPRO s.r.o., se sídlem náměstí Před Bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ: 48025721, (zodpovědný projektant Ing. arch. Martin Březina, ČKAIT: 04209), v únoru 2024, řeší odstranění stávajícího rodinného domu v místě budoucí novostavby objektu domova se zvláštním režimem.

Jedná se zděný přízemní objekt s přízemím, který je částečně podsklepený. Střecha objektu je sedlová, jako střešní krytina jsou použity azbestocementové šablony. Odstraňovaná střešní krytina obsahuje materiály, které jsou zdrojem azbestu. Demolice bude provedena oprávněnou stavební firmou.

Vzhledem k tomu, že uvedená stavba obsahuje nebezpečný odpad (materiály obsahující azbest), jehož likvidací může docházet k negativnímu ovlivnění zdraví osob, byly pro ochranu veřejného zdraví stanoveny výše uvedené podmínky.

Předložená projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky předpisů platných v oblasti ochrany veřejného zdraví, a proto orgán ochrany veřejného zdraví vydává souhlasné závazné stanovisko k předloženému záměru.

MUDr. Zuzana Medunová  
ředitelka odboru hygieny práce  
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Zuzana  
Medunová

Digitálně podepsal  
Zuzana Medunová  
Datum: 2024.05.22  
15:02:57 +02'00'