



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TNC
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2
 ZÁKLADNÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE
 PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-3 : AB8, VENKOVNÍ

ING. ANTONÍN SPEIERL
 Žižkova 522, 34401 Domažlice
 tel.603218475 e-mail: speierl@centrum.cz

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		
	Ing. Speierl	Ing. Speierl	Ing. Speierl		
KRAJ	Plzeňský	MÍSTO	Domažlice	FORMÁT	1 x A4
OBJEDNATEL	Město Domažlice, náměstí Míru 1, 34401 Domažlice			DATUM	IV/2024
REKONSTRUKCE SUKOVA ULICE V DOMAŽLICÍCH				ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	
				MĚŘÍTKO	-
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ PSVO					E3.4.24.12