



OSVĚTLENÍ ZPRACOVÁNO DLE NORMY PRO OSVĚTLOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
ČSN CEN/TR 13201-1, 13201-2, 13201-3 A 1321-4.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TNC
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3
ZÁKLADNÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-3 : ABS, VENKOVNÍ

UPOZORNĚNÍ :
STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU V SITUACI ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ.
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NECHAT VEŠKERÁ VEDENÍ OD SPRÁVCO SÍTÍ VYTÝČT
A DODRŽOVAT JEJICH POKYNY BĚHEM STAVBY !

PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ROJT
Vodní 27, 344 01 Domažlice
tel: 379 724 945 e-mail: roj@rojt.cz

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVANIL	KRESLIL	FORMÁT	14 x A4
Ing. Spolst	Ing. Spolst	Ing. Spolst	Ing. Spolst	DATUM	14/2024
KRAJ	Poznaňský	MÍSTO	Domažlice	ÚČEL	DPS
OBJEDNATEL	Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice	ČÍSLO ZAKÁZKY	MÉŘITKO	1:250	
REKONSTRUKCE SUKOVY ULICE V DOMAŽLICÍCH				SO 401 SITUACE - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	E3.4.24.1