


ULOŽENÍ KABELU – PŘES VOZOVKU RÝHA 500/1100mm



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TNC
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3
ZÁKLADNÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ED.3 : AB8, VENKOVNÍ

ING. ANTONÍN SPEIERL
Žižkova 522, 34401 Domažlice
tel.603218475 e-mail: speierl@centrum.cz

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	tel.: 603218473 e-mail: speierl@centrum.cz	
	Ing. Speierl	Ing. Speierl	Ing. Speierl		
KRAJ	Plzeňský	MÍSTO	Domažlice	FORMÁT	1 x A4
OBJEDNATEL	Město Domažlice, náměstí Míru 1, 34401 Domažlice			DATUM	IV/2024
REKONSTRUKCE SUKOVA ULICE V DOMAŽLICÍCH				ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	
				MĚŘÍTKO	-
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULOŽENÍ KABELŮ POD VOZOVKOU "C"					E3.4.24.5