



SVÍTIDLO A – NOVÉ SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
SVÍTIDLO B – STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VODIČ FeZn 10 – UZEMNĚNÍ STOŽÁRŮ, VEDENO V SOUBĚHU S KABELOVÝMI ROZVODY

Č. KS NÁZEV REFERČNÍ SVÍTIDLO DLE VÝPOČTU

č.1 13 * PHILIPS BGP391 T25 DM52 /727 (3325 lm; 27.5 W)

STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO 2 * NEZNÁMÝ VÝROBCE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TNC
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3
ZÁKLADNÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ED.3: AB8, VENKOVNÍ

ING. ANTONÍN SPEIERL
Žižkova 522, 34401 Domažlice
tel.603218475 e-mail: speierl@centrum.cz

VED. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL					
		Ing. Speierl		Ing. Speierl		Ing. Speierl					
KRAJ		Plzeňský		MÍSTO		Domažlice		FORMÁT		1 x A4	
OBJEDNATEL		Město Domažlice, náměstí Míru 1, 34401 Domažlice						DATUM		IV/2024	
REKONSTRUKCE SUKOVA ULICE V DOMAŽLICÍCH								ÚČEL		DPS	
								ČÍSLO ZAKÁZKY			
								MĚŘÍTKO		-	
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ELEKTROINSTALACE										E3.4.24.2	