

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice

www.chvak.cz



Projekční kancelář ROJT
Vodní 27
344 01 Domažlice

Váš dopis značky/ze dne
Žádost 23. 10. 2023

Naše značka
3010/23

Vyřizuje/linka
Ing. Pauerová /37

E-mail
pauerova@chvak.cz

Domažlice dne
30. 10. 2023

Věc: Vyjádření k PD – Rekonstrukce Sukovy ulice

Místo stavby – Sukova ul., poz. par. č. jsou uvedené v PD, k. ú. Domažlice

Investor – Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

Po projednání předložené PD souhlasíme s navrhovaným technickým řešením a umístěním stavby.

- V zájmovém území stavby se nachází vodohospodářské zařízení ve správě CHVaK a.s. Domažlice. Při stavbě budou respektována ochranná pásma tohoto zařízení. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je dle zákona č. 274/2001 Sb. 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
- Při stavbě nesmí být sníženo stávající krytí našeho zařízení.
- Napojení havarijních přepadů z nádrží na stávající kanalizační stoku bude provádět naše firma, jako provozovatel zařízení, a to na základě objednávky investora stavby. Nebo bude akci provádět odborně způsobilá firma na provádění VH staveb. V takovém případě budou veškerá napojení na zařízení v naší správě předána, před zahrnutím, zástupci naší a.s. Z této přejímky bude učiněn písemný záznam, který bude předložen při uvedení stavby do provozu.
- Veškeré vodovodní a kanalizační poklopy budou osazeny do definitivní nivelety komunikace.
- Před zahájením zemních prací je nutné nechat zařízení v naší správě vytýčit.

S pozdravem

Vlastimil Hejhal
výrobně – technický náměstek

**CHODSKÉ
VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.**
Bezděkovské předměstí čp. 388
344 78 Domažlice

V. Z. Pauerová

TELEFON
379 792 311

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB Domažlice 7802-321

IČO 49788761
DIČ CZ-49788761

FAX
379 722 159

e-mail:
chvak@chvak.cz

Obchodní rejstřík KRAJSKÉHO SOUDU v Plzni, oddíl B vložka 360
Den zápisu 1.1.1994

