



- Č1 oběhové čerpadlo (5 m³/h; 40 kPa)
- K1,2 kondenzační kotel (jm. výkon 11–46 kW)
- Ex1 uzavřená expanzní nádoba 140/6
- THR termohydraulický rozdělovač 10 m³/h
- CL škrticí clona (součást dodávky kotle)
- 3V směšovací ventil (DN32, Kv 16) s pohonem
- MF separátor vzduchu a nečistot a magnetický odlučovač

Zodp. projektant	Kreslil	Kontroloval	Ing. Pavel Cenefels Fúgnerova 326 344 01 Domažlice	
Cenefels	Cenefels			
Investor Město Domažlice, Máměstí Míru 1, 344 20			tel. 777 561 680 p.cenefels@cbox.cz	
Akce Výměna zdroje energie MŠ, Poděbradova 53 Domažlice			Stupeň DPS	Formát 2x A4
			Část plynovod	Datum 2/2019
			Arch. číslo —	Měřítka —
				Číslo výkresu
Obsah			4	
Schéma zapojení				