

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem: „**Rekonstrukce Sukovy ulice v Domažlicích**“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 05.02.2025:

Věc: Žádost o dodatečnou informaci

Dle zadávací dokumentace má být osazeno celkem 3 ks retenčních nádrží, 2 o objemu 1m³ a 1 o objemu 2m³

viz TZ: „*Srážkové vody z liniového*

žlabu (šířka 150 mm, třída zatížení C 250, s litinovou mříží) ve staničení km 0,24165 – 0,29865 budou likvidovány ve dvou samonosných nádržích z PE DN 1200. Každá z nádrží má užžitný objem

1,0 m³. Nádrže jsou umístěny mimo komunikaci v zeleném pásu mezi obrubou a plotem. Ze dna nádrže bude odváděn regulovaný odtok pomocí potrubí PVC DN 75. Srážkové vody z UV3 budou likvidovány v samonosné nádrži PE DN 1600 o objemu 2,0 m³“

Ve výkazu výměr je pouze 1 nádrž o objemu 1m³:

30	K	382411211R	Zemní nádrž objemu 1000 l z PE DN 1200 na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro pojízdné zatížení do 2,2t	kus	1,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382411211R		
31	K	382411212R	Zemní nádrž objemu 2000 l z PE DN 1600 na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro pojízdné zatížení do 2,2t	kus	1,000

Opraví investor výkaz výměr?

Odpověď zadavatele:

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro SO 301 (součást Přílohy č. 3 výzvy k podání nabídky) byla chyba opravena, viz příloha tohoto dopisu.

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na 17.02.2025 do 10:00 a **nově stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na 20.02.2025 do 10:00.**

Domažlice 06.02.2025

Bc. Stanislav Antoš
starosta

Příloha:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrem SO 301