

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna oken náměstí Míru 40“ realizované mimo režim zákona č. 134/2026 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 05.03.2025:


Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Výměna oken náměstí Míru 40“
Dobrý den, prosíme o upřesnění specifikace nových oken. Ve VV je uvedeno dřevěné okno otvíravě sklopné s trojsklem. V příloze "přehled pozic" jsou uvedena okna jak jednoduchá, tak i dvojitá. Jakého typu mají být nová okna a jaký je požadavek na prostup tepla? Z PD toto není zřejmé.

Odpověď zadavatele:

Veškeré výplně otvorů, které jsou předmětem veřejné zakázky, budou realizovány jako jednoduchá okna s izolačním trojsklem. Požadovaný celkový součinitel prostupu tepla U pro veškeré výplně otvorů v rámci této zakázky je minimálně 1,0 W/m²K.

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na 10.03.2025 do 10:00 a nově stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na 12.03.2025 do 11:00.

V Domažlicích dne 6.3.2025


Bc. Petr Krbec
jednatel

Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o.



Zahradní 513
344 67 Domažlice
Tel.: +420 379 722 757
IČO: 263 24 261
www.dsn-domazlice.cz ①

