

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce povrchu na atletickém oválu v Domažlicích“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 22.04.2025:

Z PD ani VV není jasné, zda se bude vybourávat a nově pokládat jen samotný povrch nebo i případná podložka. Chápeme to správně, že se vybourá stávající povrch a na stávající asfaltový podklad se položí nový sendvičový vodonepropustný povrch vč. lajnování?

Odpověď:

Ano, vybourají/vyfrézují se stávající vrstvy na asfaltový podklad a nanesou vrstvy nové včetně lajnování.

Úplné znění dotazu ze dne 22.04.2025:

žádáme zadavatele o upřesnění, jaká je současná skladba podkladních vrstev atletické dráhy? Nachází se pod stávajícím sportovním povrchem asfaltové podkladní vrstvy nebo pouze vrstva ET? Děkujeme za vysvětlení.

Odpověď:

Pod stávajícím sportovním povrchem se nachází asfaltová podkladní vrstva.

Domažlice 23.04.2025

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku