

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce povrchu na atletickém oválu v Domažlicích“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 22.04.2025:

1. V TZ je uveden povrch „sendvičový“ (vícevrstvý), oproti tomu ve VV je uveden povrch jednovrstvý. Žádáme prosím o upřesnění sportovního povrchu.
2. Žádáme o specifikaci barvy sportovního povrchu.
3. Ve VV je v pol. č.2 uvedeno, že má být očištěna svrchní stávající vrstva SBR + kamenivo. Žádáme o specifikaci, která vrstva to je?
4. V návaznosti na předchozí dotaz upozorňujeme, že pokud by se mělo jednat o podkladní vrstvu sportovního povrchu (tzv. pružnou podložku) výše uvedeného složení, bude velmi pravděpodobné, že demontovaný sportovní povrch nebude možné od této podložky separovat a bude muset být demontována i tato podložka. Žádáme o upřesnění podkladní konstrukce pod stávajícím sportovním povrchem.

Odpověď:

1. Ve VV je chyba, jedná se o 2-vrstvý vodopropustný systém tloušťky 13 mm, finální vrstva EPDM je stříkaná. Viz nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. Barva sportovního povrchu je červená, lajnování bílé.
3. Dle informací správce areálu je podkladem asfalt, lze tedy strhnout pouze finální povrch tloušťky 13 mm a následně dojde k čištění asfaltového povrchu.

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín lhůty pro podání nabídek stanovený na **30.04.2025 do 13:00** a stanovuje nový termín lhůty pro podání nabídek na **05.05.2025 do 08:00**.

Domažlice 29.04.2025

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku

