

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Horská chata Čerchov – slaboproudé instalace“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 03.06.2025 proběhla prohlídka staveniště v souvislosti s výše uvedenou zakázkou. Na této prohlídce byly vzneseny následující dotazy:

- 1) Uvedte typ zásuvek v interiéru?

Odpověď: V současnosti jsou použity vypínače a zásuvky ABB Levit v barvě černé, požadujeme, aby zásuvky šly vsadit do společného rámečku.

- 2) Vysvětlení požadovaných zásuvek (dvozásuvky/ jednozásuvky)?

Odpověď: Celkem bude 6 jednozásuvek a 2 dvozásuvky – opraveno ve výkazu výměr

- 3) Jak bude propojena horská chata na Čechově s vysílačem společnosti RTI (datový kabel/ optický kabel)?

Odpověď: Chata bude napojena optickým kabelem zafoukávacím 4 vlákna přes připravenou mikrotrubičku, včetně dodávky a připojení 2 ks optických zásuvek – doplněno ve výkazu výměr

- 4) Uvedte přesný počet WIFI?

Odpověď: Celkem bude 5 ks AP v interiéru a 1 ks na terase v exteriéru – doplněno do výkazu výměr

- 5) Uvedte přesný počet klávesnic?

Odpověď: Celkem budou 2 klávesnice – 1 ks u hlavního vstupu s ovládáním zámku dveří a 1 ks u služebního vstupu pouze s kódováním zabezpečení – doplněno do výkazu výměr.

Na základě výše uvedeného zadavatel přikládá **opravený výkaz výměr**.

Dále se ruší termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na 12.06.2025 do 10:00 h a **nově se stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na 13.06.2025 do 10:00 h.**

Domažlice 04.06.2025

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku