

Váš dopis zn.:

Ze dne: 06. 02. 2024

Naše značka: SPU 071205/2024

Spisová značka: SZ SPU 361625/2022

UID: spuess92092062

Vyřizuje.: Ing. Karel Kahuda

Tel.: 702 126 603

ID DS: z49per3

E-mail: k.kahuda@spucr.cz

Datum: 07. 03. 2024

Ing. Jitka Kovaříková

Žižkova 101

344 01 Domažlice

VOJÁDRĚNÍ K ZÁMĚRU STAVBY „PASEČNICE STARÁ HUŤ – ZPOMALENÍ ODTOKU Z ÚZEMÍ – VÝSTAVBA MVN A TŮŇ“

Dopisem ze dne 6. 2. 2024 jste požádali Státní pozemkový úřad (SPÚ) o nové vyjádření k žádosti v souvislosti s výše uvedenou stavbou v katastrálním území Pasečnice, okres Domažlice.

K žádosti byla předložena projektová dokumentace, kterou vypracovala zodpovědná projektantka Ing. Jitka Kovaříková, datum zpracování II/2024, stupeň dokumentace DUR+DSP. Investorem stavby je společnost Domažlické městské lesy s.r.o., Tyršova 611, 344 01 Domažlice.

Předmětem předložené dokumentace je návrh vodní plochy na pozemku p.č. 538/4 k.ú. Pasečnice. Součástí vodní plochy je přidružená tůň T1 ležící nad samotnou MVN. K danému záměru jsme se již vyjadřovali vyjádřením zn. SPU 361625/2022 ze dne 23. 11. 2022 a pro výše uvedenou stavbu bylo vydáno pravomocné vodoprávní povolení pro realizaci stavby včetně zrušení dotčené stavby HOZ, č.j. MěDO-47574/2023 – Kitz – DS ze dne 15.06.2023. V průběhu realizace záměru bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci byla chybně zakreslena trasa zakrytého vedení HOZ ze stavby „Stráž-Pasečnice, název stavebního objektu HOZ – Obj. 5“, ID 2050000780-11201000, zakrytý kanál délky 122 m z roku 1974. Po orientačním doměřením očištěného vtokového objektu a výusti lze předpokládat, že objekt vtoku je situován na pozemku p.č. 484/2, k.ú. Pasečnice a trubní vedení vede po sousedním pozemku p.č. 538/10, k.ú. Pasečnice. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že stavba HOZ se nachází mimo plochu samotné stavby a zůstane zachována v plném rozsahu.

Základní parametry MVN a Tůň

- Zatopená plocha MVN
- při normální hladině kóta 542,60 - 0,26 ha
- z toho litorální pásmo 0,0 – 0,50 m 0,0990 ha
- max. hladina-kóta 543,10

Zatopená plocha Tůň

- Při hladině vody kóta 544,20 - 0,025 ha

Sdělujeme Vám, že dle zaslané situace stavby se v zájmovém území **nachází** stavba vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení v majetku státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Jedná se o hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) stavby „Stráž – Pasečnice“ pod názvem „HOZ- OBJ. 5“, ID majetku 2050000780-1120100, jde o HOZ zakryté (trubní) kanál v délce 122 m, z roku 1974. Dle zaslané projektové dokumentace se stavba MVN nachází v jeho bezprostřední blízkosti a samotnou stavbou **nedojde k přímému dotčení stavby HOZ**. Dle předložené projektové dokumentace se vzdušní pata projektované sypané zemní hráze, resp. jejího pravostranného zavázání do terénu nachází na pozemku p.č. 538/4 k.ú. Pasečnice a nezasahuje tak nad trasu HOZ. Rovněž tak navrhovaná tůň se nachází mimo evidovanou trasu HOZ. Realizací stavby nedochází k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v HOZ, neboť výpusť MVN není zaústěna do HOZ.

Dle nám dostupných podkladů se na pozemcích v zájmovém území nachází také stavba vodního díla – podrobné odvodňovací zařízení (POZ). Dostupné podklady – údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1:10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře (<http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace. Pokud bude v rámci stavby dotčeno POZ, doporučujeme navrhnout příslušná opatření k zachování jeho funkčnosti na okolních pozemcích.

Stavbou **nebudou dotčeny pozemky**, vlastnické právo – ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu – Státní pozemkový úřad.

SPÚ jako organizace příslušná hospodařit se stavbou vodního díla HOZ v majetku státu souhlasí s povolením a realizací stavby „PASEČNICE STARÁ HUŤ – ZPOMALENÍ ODTOKU Z ÚZEMÍ – VÝSTAVBA MVN A TÚNĚ“ – SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ“ za následujících podmínek:

- při zřízení zemní hráze je nutno zachovat neporušený pruh šíře minimálně 2 m od osy potrubí HOZ k patě zemní hráze a to tak, aby bylo zabráněno jeho poškození či obnažení během výstavby;
- při provádění prací (včetně přejezdů stavební techniky) nesmí docházet ke znečišťování protékající vody, poškozování a zanášení stavby HOZ;
- v případě vzniku škod a havárií na HOZ spojených se stavbou, je stavebník povinen vše neprodleně odstranit a uvést do původního stavu na své náklady nebo uhradit škody v plné výši;
- požadujeme po dokončení stavby doložit průchodnost a funkčnost potrubí HOZ kamerovými zkouškami v úseku potrubí HOZ mezi vtokovým objektem a výústí do vodního toku.
- zahájení a ukončení prací oznámit zástupci SPÚ, oddělení vodohospodářských staveb České Budějovice, (mail: odbor.vodohosp.staveb@spucr.cz).

Vyjádření SPÚ je platné 5 let od data vydání, nedojde-li ke změně stavebního záměru nebo navrhovatele.

S pozdravem

elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Purkrábek
vedoucí oddělení VHS České Budějovice
Státního pozemkového úřadu

Příloha

1x Situace HOZ 205_780 stavby „Stráž – Pasečnice“ pod názvem „HOZ- OBJ. 5“

Na vědomí

Domažlické městské lesy s.r.o., Tyršova 611, 344 01 Domažlice (DS)