

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Domažlice – Požární přívěs pro hašení“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 15.07.2025:

Dobrý den

Žádáme o zaslání doplňující informace.

Jedná se o upřesnění uložení požárního příslušenství.

- 1) Požární příslušenství v tabulce č. 22 Technických podmínek je kompletně považováno za "základní" požární příslušenství, a to včetně plovoucího čerpadla PH 1200, invertorové elektrocentrály, vysavače na vodu, čerpadla kalového min. 1000 W?
- 2) Má být veškeré požární příslušenství uvedené v tabulce č. 22 uloženo v požárním přívěsu najednou?
- 3) Pokud je na některé příslušenství z tabulky č. 22 pohlíženo jako na "dodatečné" a může být uloženo v souladu s ustanovení odstavce č. 25 technických podmínek (moduly), o které konkrétní příslušenství se jedná?

Děkujeme za vysvětlení

Odpověď zadavatele:

- 1) Požární příslušenství nad rámec vyhlášky č. 35/2007 a vzorových technických podmínek zadavatel rozšířil o položky: plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, vysavač na vodu, kalové čerpadlo atd. Tudíž může být nahlíženo na veškeré požární příslušenství v tabulce č. 22 Technických podmínek jako na „základní“.
- 2) Veškeré požární příslušenství uvedené v tabulce č. 22 Technických podmínek zadavatel požaduje v požárním přívěsu uložit najednou.
Pro veškeré požární příslušenství uvedené v tabulce č. 22 Technických podmínek zadavatel požaduje v požárním přívěsu vytvořit úložné prostory a úchyty. Veškeré požární příslušenství je umístěno v úložných prostorech dle odstavce č. 7.
- 3) Na žádné požární příslušenství uvedené v tabulce č. 22 Technických podmínek není pohlíženo jako na „dodatečné“. Z operačně taktických důvodů zadavatel nepreferuje uložení dodatečného požárního příslušenství v „modulech“. Důvodem jsou omezené skladovací prostory v budově hasičské zbrojnice.

Domažlice dne 24.07.2025

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku