

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Pasečnice – Stará Huť – zpomalení odtoku z území, výstavba MVN a tůň“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 24.07.2025:


Dobrý den,

v rozpočtu se nachází položka „těžba zeminy pro tvorbu hráze“ a „doprava zeminy vhodné pro stavbu hráze“, z projektové dokumentace není zřejmé místo a vzdálenost a trasa této těžby, prosíme o upřesnění.


Odpověď zadavatele:

Zemník k rozpočtové položce 35 bude otevřen na pozemcích dotčených stavbou p. č. 538/4 nebo p. č. 970/4, oba v k.ú. Pasečnice. Přesné umístění určí technický dozor v průběhu realizace stavby. Doprava zeminy bude v rámci staveniště do 100 m.

Zemník na p. č. 538/4 v k. ú. Pasečnice



Zemník na p. č. 970/4 v k. ú. Pasečnice



Domažlice dne 25.07.2025

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku