

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Cyklostezka – Domažlice – Chrastavice, propojení s ulicí Na Hvízdalce“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 17.09.2025:

žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu soupisu prací:

- pol. č.3-4 „Pokácení stromu...“- 7 kus, pol.č.5-6 „Odstranění pařezu“ – 11 kus.
- pol. č.11 „Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných“- 210 m3, chybí vodorovné přemístění sypaniny.
- pol. č.12 „Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru“- 1029 m3, chybí poplatek za skládku.
- pol. č.20 „Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korunovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100 “- 1163 m, chybí zemní práce (hloubení rýh).
- pol. č.30 „Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm “, která popisem neodpovídá vzorovému řezu C.4 a TZ, kde se uvádí „asfaltový beton ACL 16 S“.
- pol. č.72-74 „Demontáž potrubí...“ chybí odvoz a poplatek za skládku

Odpověď zadavatele:

Některé stromy už byly v minulosti pokáceny, proto je potřeba odstranit více pařezů, než kolik stromů se aktuálně plánuje pokácet. Ohledně vodorovného přemístění, byly provedeny úpravy, které zohlední množství, které se na stavbě opětovně použije a množství které se odveze pryč. V případě, že není žádné vhodné místo, byla vložena i položka skládkovné. Nové položky k trativodu a asfaltovému betonu jsou zohledněny v novém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Demontáž potrubí, je zahrnuto v odvozu suti, poplatek za skládku se nehradí.

V příloze nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Domažlice 17.09.2025

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku