

**Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Cyklostezka – Domažlice – Chrastavice, propojení s ulicí Na Hvízdalce“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.**

**Úplné znění dotazu ze dne 22.09.2025:**

žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu soupisu prací:  
- k pol. č.20 „Trativody z drenážních trubek...“- 1163 m, chybí položka zásyp rýh ŠD fr. 0/22.

**Odpověď zadavatele:**

Zásyp rýh štěrkopískem je součástí uvedené položky, kdy položka č. 20 mimo jiné obsahuje informaci o zřízení štěrkového lože pod trubky s jejich obsypem v otevřeném výkopu ...

Domažlice 22.09.2025

Ing. Martin Janovec  
vedoucí odboru správy majetku