

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Cyklostezka – Domažlice – Chrastavice, propojení s ulicí Na Hvízdalce“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 24.09.2025:

žádáme zadavatele o kontrolu množství u pol.15 „Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru“- 1 152 m3, vzhledem k tomu že u pol.73 „Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce ...“ množství 1 884 t (942 m3*2), a u pol.14 „Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice..“- 210 m3. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu.

Odpověď zadavatele:

Z VV vyplývá, že se na stavbě vytěží 1 152 m3 zeminy, resp. sypaniny, z toho se 210 m3 použije zpět na stavbě a zbytek, tedy 942 m3 se odveze na skládku, takto je to myšleno.

Domažlice 25.09.2025

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku