

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skrétova 15, Plzeň, 301 00, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

---

V Klatovech dne 24.5.2022

Č.j. : KHSPL/12373/2022/22

Vyřizuje : MVDr. Pecková,606643896

Pan  
Ing.Zbyněk Wolf  
Hradská 79  
Domažlice  
344 01

## Sdělení

### **Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci: „ Vestavba bourárny zvěřiny v areálu městských lesů Domažlice, Valcha u Domažlic, parc.č.st.59/1“**

Na základě žádosti Ing. Zbyňka Wolfa, Hradská 79, Domažlice 344 01, zplnomocněného zástupce investora – Domažlické městské lesy spol. s r.o., Tyršova 611, Domažlice 344 01, doručené dne 12.5.2022 pod č.j. KHSPL/12373/2022/22 a doplněné dne 24.5.2022 posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu §30 odst. 1 a 3 a § 77 odst. 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, předložený návrh projektové dokumentace pro stavební řízení na akci: „ **Vestavba bourárny zvěřiny v areálu městských lesů Domažlice, Valcha u Domažlic, parc.č.st.59/1.**“

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále „KHS“) toto závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace stavby: „ **Vestavba bourárny zvěřiny v areálu městských lesů Domažlice, Valcha u Domažlic, parc.č.st.59/1**“

## **se s o u h l a s í**

V souladu s § 4 odst. 2 stavebního zákona se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

Při kolaudaci bude předložen rozbor vody (rozsah úplný), provedený oprávněnou laboratoří.

## **Odůvodnění:**

Souhlasné závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby - „Vestavba bourárny zvěřiny v areálu městských lesů Domažlice, Valcha u Domažlic, parc.č.st.59/1,“ bylo KHS vydáno na základě souladu předložené dokumentace s požadavky platné legislativy. Posuzována byla projektová dokumentace z 5/2022, č. parc 1, kterou zpracoval - Ing. Zbyněk Wolf, Hradská 79, Domažlice 344. Projektová dokumentace řeší vestavbu objektu bourárny zvěřiny do

nevyužívaného objektu ve skladovacím areálu (bývalá pila), který bude sestávat ze vstupu do prostoru výdeje a dále do šatny pro zaměstnance, na kterou navazuje předsíňka s umyvadlem s baterií bez ručního uzavírání přívodu teplé a studené pitné vody, zásobníkem mýdla a papírových ručníků a WC kabina. Úklidové prostředky budou uloženy v předsíňce WC. Voda na úklid bude napouštěna tamtéž a likvidována na WC pro zaměstnance. Samostatným vstupem bude zvěřina ukládána do chladírny na kterou navazuje bourárna masa a výdej.

Podlahy provozních místností provozovny budou mít snadno čistitelný a dezinfikovatelný povrch. Stěny, kde dochází k významnému znečištění nebo zmáčení, budou opatřeny snadno omyvatelným, dezinfikovatelným, hladkým povrchem až do výšky odpovídající pracovním operacím. Každá místnost bude samostatně odvětrána – přirozeně okny nebo nuceně vzduchotechnickým zařízením. Vytápění bude zajištěno elektrickou klimatizační jednotkou. Osvětlení provozovny bude v souladu s normami ČSN EN 12464 - 1 Osvětlení pracovních prostorů a ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov. Zásobování vodou bude z individuálního zdroje - vrtaná studna.

Není předpoklad překročení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, a to především z důvodu vzdálenosti předmětné stavby od obytné zástavby. KHS proto nepožadovala doložit v předložené dokumentaci stavby hodnocení vlivu hluku z provozu technologie chlazení na okolí.

**Výše uvedená stavba bude odsouhlasena příslušnou Veterinární správou.**

Souhlasné závazné stanovisko k předmětné projektové dokumentaci - „**Vestavba bourárny zvěřiny v areálu městských lesů Domažlice, Valcha u Domažlic, parc.č.st.59/1**“ bylo Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni vydáno na základě souladu předložené projektové dokumentace s požadavky platné legislativy.

Výše uvedená podmínka je stanovena v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Krajská hygienická stanice  
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  
územní pracoviště KLATOVY  
(15)



MVDr. Olga Pecková – odborný rada  
vedoucí oddělení hygieny výživy  
Krajské hygienické stanice  
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni