



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
30100 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ – MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

Ing. Milan Sedlák
Midakon s.r.o.
Na Návsí 18/4
620 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
17.4.2025

NAŠE ZNAČKA
PVL-26919/2025/340/Li
PVL-13629/2024/SP

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing.M.Lišková/378
Ing.J.Vítek/734792223

DATUM
5.5.2024

k.ú.: Havlovice u Domažlic, **obec:** Domažlice, **ORP:** Domažlice, **kraj:** Plzeňský kraj

„Rekonstrukce lávky DO-L22“ (*dokumentace pro povolení záměru + dokumentace pro provádění stavby*)

- I. Stanovisko správce povodí – souhlas dle § 17 vodního zákona**
- II. Vyjádření účastníka řízení (správce vodního toku) – k povolení záměru**
- III. Vyjádření účastníka řízení (subjektu s právem hospodařit)**

Žádostí ze dne 17.4.2025, obdržanou téhož dne prostřednictvím emailu, jste předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci pro povolení záměru a pro provádění stavby k akci „Rekonstrukce lávky DO-L22“. PD vypracoval Ing. Milan Sedlák, MIDAKON s.r.o., Na Návsí 18/4, 620 00 Brno v březnu 2025, č. zak. 2420. Stavebníkem je Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 02 Domažlice.

I. Povodí Vltavy, státní podnik, na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky, k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o:

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem je předložený záměr možný a není v rozporu s chráněnými zájmy danými tímto zákonem.



Souřadnice stavby v souřadnicovém systému S-JTSK předložené žadatelem byly ověřeny:
lávka: X = 1 100 561.999, Y = 863 668.788.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce významného vodního toku Zubřina (IDVT 10100148) a drobného vodního toku IDVT 10278481, jehož přítokem je ostatní vodní linie IDVT 10268918, vydává následující

v y j á d ř e n í:

Souhlasí s uvedeným záměrem „**Rekonstrukce lávky DO-L22**“ za předpokladu splnění následující podmínky:

- Požadujeme zachovat původní výškové uložení koryta vodního náhonu pro převod vody na nově osazené ocelové lávce (IDVT 10268918), které bude převádět vodu z náhonu Teplé Bystřice do Zubřiny.

III. Povodí Vltavy, státní podnik, jako subjekt s právem hospodařit k pozemkům p.č. 532/2 a 658/1 v k.ú. Havlovice u Domažlic ve vlastnictví státu (sousední pozemky) vydává následující

v y j á d ř e n í:

Souhlasí s uvedeným záměrem „**Rekonstrukce lávky DO-L22**“ bez připomínek.

Obecné informace k záměru:

Ostatní vodní linie: IDVT 10268918

Správce vodního toku: bez určení správce

ČHP: 1-10-02-0460 (Zubřina)

HGR: 6212 (základní)

útvary povrchových vod: BER_0220 Zubřina od pramene po Záhořanský potok

útvary podzemních vod – základní: 62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov

Posouzení vlivu záměru na vodní útvar: Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových ani podzemních vod.

Obsah žádosti:

Záměr (p.p.č. 528/1 v k.ú. Havlovice u Domažlic) se nachází jihozápadně od města Domažlice, v povodí významného vodního toku Zubřina (IDVT 10100148), č.h.p. 1-10-02-0460-0-00. Lávka převádí místní stezku pro pěší a akvadukt přes zářez železniční trati Plzeň – Česká Kubice. Akvaduktem je převáděna ostatní vodní linie IDVT 10268918 (náhon Teplé Bystřice). Správcem Zubřiny je Povodí Vltavy, státní podnik, u IDVT 10268918 se správce neurčuje.

Stavbou nebudou dotčeny pozemky ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik. Parcela p.č. 528/1 sousedí s parcelami p.č. 532/2 a 658/1, které jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik. Na těchto pozemcích se nachází koryto drobného vodního toku IDVT 10278481.

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce lávky DO-L22. Původní lávka DO-L22 převáděla místní stezku pro pěší a akvadukt přes zářez železniční trati Plzeň – Česká Kubice.

Akvaduktem je převáděna ostatní vodní linie IDVT 10268918 (náhon Teplé Bystřice) pomocí uzavřeného potrubí. Na lávce byla v březnu 2025 odstraněna dřevěná nosná konstrukce, která byla ve špatném technickém stavu. Z původní lávky zůstalo založení (mikropiloty) a spodní stavba (opěry), na které bude umístěna nově navržená ocelová konstrukce. K demolici lávky bylo vydáno stanovisko správce povodí č.j. PVL-64834/2024/340/Li, PVL-13629/2024/SP ze dne 19.9.2024.

V rámci předložené dokumentace nedojde k větším demolicím, budou pouze odstraněny části původní vozovky a stávající zatrubnění akvaduktu v předpolích lávky. V rámci stavby nedojde ke kácení stromů v okolí lávky.

Nová lávka je navržena jako příhradová ocelová konstrukce s rozpětím 26,48 m a s volnou šířkou 2,0 m. Nosná konstrukce bude pomocí dvou jeřábů uchycena a uložena na stávající opěry.

Na lávce je navržen chodník pro pěší šířky 2,0 m. Lávka bude dále převádět akvadukt náhonu Teplé Bystřice. Pro ochranu železniční trati pod akvaduktem je navržen systém vícenásobného jištění zabráňující kontaktu vody s kabely budoucí elektrifikované trati.

Ing. Jana Ronovská
vedoucí provozního střediska 4
elektronicky podepsáno

Kopie: PV zB, PS5 – Ing. J. Vitek